

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60265-2

1988

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
1998-08

Amendement 2

Interrupteurs à haute tension –

Partie 2:

**Interrupteurs à haute tension de tension assignée
égale ou supérieure à 52 kV**

Amendment 2

High-voltage switches –

Part 2:

**High-voltage switches for rated voltages
of 52 kV and above**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 17A: Appareillage à haute tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
17A/532/FDIS	17A/536/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 54

6.102.3 Essais pour les interrupteurs à usage limité ou à usage spécial

Ajouter, après l'alinéa existant, le nouvel alinéa suivant:

Dans le cas d'interrupteurs à grande fréquence de manoeuvre, des essais d'endurance mécanique accrue peuvent être effectués suivant le paragraphe 6.102.4 de la CEI 60265-1.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 17A: High voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
17A/532/FDIS	17A/536/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 55

6.102.3 Tests for limited-purpose and special-purpose switches

Add, after the existing paragraph, the following new paragraph:

In the case of frequently operated switches, extended mechanical endurance tests may be carried out according to subclause 6.102.4 of IEC 60265-1.

ISBN 2-8318-4490-8



ICS 29.120.40
