

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 62271-200**  
Edition 2.0 2011-10

**IEC 62271-200**  
Édition 2.0 2011-10

High-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à haute tension –

Part 200: AC metal-enclosed switchgear and  
controlgear for rated voltages  
above 1 kV and up to and including 52 kV

Partie 200: Appareillage sous enveloppe  
métallique pour courant alternatif  
de tensions assignées supérieures à 1 kV et  
inférieures ou égales à 52 kV

## CORRIGENDUM 1

### 6.2.2 Wet test procedure

### 6.2.2 Modalités des essais sous pluie

*Replace the existing text by the following  
new text:*

*Remplacer le texte existant par le nouveau  
texte suivant:*

Subclause 6.2.2 of IEC 62271-1 is  
applicable with the following modification:

Le paragraphe 6.2.2 de la CEI 62271-1 est  
applicable avec la modification suivante:

Wet test procedure is only applicable if  
there is an outdoor connection.

Les modalités des essais sous pluie ne  
sont applicables qu'en cas de connexion  
extérieure.